

Wassergen. Zwischenwasser  
zH Herrn Hermann Müller  
Hauptstraße 14  
A-6835 Zwischenwasser

Bregenz, am 25.09.2025

## Prüfbericht

**Prüfgegenstand:** Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' (ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Auftragsnummer: 487-0/2025-UI **Probennummer:** 1

Auftraggeber: Wassergen. Zwischenwasser

Probenstelle: TV Furx, NP Peterhof, Furx 25  
A-6835 Zwischenwasser

Probennehmer: Manfred Walser; Umweltinstitut

Probenahmedatum: 09.04.2025 11:30 Uhr

Probenüberbringer: Mathias Pirschner, BSc, Umweltinstitut

Probeneingang: 09.04.2025

Analysendatum: 09.04.2025 bis 25.09.2025

## Prüfergebnis

| Parameter                                    | Ergebnis | Einheit   | Norm/Sondertext           |
|----------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Probenahme für mikrobiologische Untersuchung | Zweck A  |           | gemäß OENORM EN ISO 19458 |
| Aussehen, Farbe vor Ort                      | o.B.     |           | OENORM M 6620             |
| Wassertemperatur vor Ort                     | 9.8      | °C        | OENORM M 6616             |
| Leitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)             | 291      | µS/cm     | OENORM EN 27888           |
| Leitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet   | 261      | µS/cm     | OENORM EN 27888           |
| KBE bei 22°C (72h)                           | 0        | KBE/ml    | OENORM EN ISO 6222        |
| KBE bei 37°C (48h)                           | 0        | KBE/ml    | OENORM EN ISO 6222        |
| Coliforme Bakterien                          | 0        | KBE/100ml | OENORM EN ISO 9308-1      |
| Escherichia coli (E. coli)                   | 0        | KBE/100ml | OENORM EN ISO 9308-1      |
| Intestinale Enterokokken                     | 0        | KBE/100ml | OENORM EN ISO 7899-2      |

Peter Mattle e.h.

Prüfverantwortlicher

Abt. Trinkwasser

Auftragsnummer: 487-0/2025-UI

Probennummer: 1

##SIGNATURE##